



LEGENDA SIMBOLI – PREVENZIONE INCENDI	
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI-EI 30 CON AUTOCHIUSURA
	PARETE VERTICALE DI SEPARAZIONE CON CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO REI-EI 30
	PERCORSO DI ESODO ORIZZONTALE
	CARTELLO INDICATORE USCITA DI SICUREZZA CONFORME AL D.Lgs. 81/08
	CARTELLO INDICATORE PERCORSO DI ESODO IN ORIZZONTALE CONFORME AL D.Lgs. 81/08
	PLAFONIERA DI EMERGENZA LAMPADA DA 11W CON RICARICA AUTOMATICA E AUTONOMIA 60 min.
	PLAFONIERA DI EMERGENZA CON INDICAZIONE "USCITA DI SICUREZZA" LAMPADA DA 11W CON RICARICA AUTOMATICA E AUTONOMIA 60 MIN.
	KIT INVERTER PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA MONTATO SU LAMPADA PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA CON RICARICA AUTOMATICA E AUTONOMIA 60 MIN.

VERIFICA DISPOSTI D.M. 06/04/2020

– ATTIVITÀ 67.3.B – Asili nido con oltre 30 persone
– AFFOLLAMENTO 90 persone

HA < 12 m

– SUPERFICIE TA = 145 mq
– SUPERFICIE TB = 153,5 mq
– SUPERFICIE TC = 26,6 mq
– SUPERFICIE TO = 30,36 mq
– SUPERFICIE TZ = 15 mq (LOCALE TECNICO+DEPOSITO PANNOLINI)

	Rvita	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	S.6	S.7	S.8	S.9
Compartimento n° 1	A2	I	III	II	I	I	III	IV	II	I

S1-Reazione al fuoco	Gruppo di appartenenza dei materiali vie di esodo GM1 Gruppo di appartenenza dei materiali per aree TA GM1
S2-Resistenza al fuoco	REI 30
S3-Compartimentazione	COMPARTIMENTO UNICO
S4-Esodo	SIMULTANEO – N.MINIMO 2
Lunghezza d'esodo	Max lunghezza Les = 30 [m]
Corridoi Ciechi	Max lunghezza Lcc = 20 [m]
S5-Gestione della sicurezza antincendio	Livello III
S6-Controllo dell'incendio	
Estintori	n.4 estintori – 43A-233BC
Impianto antincendio	n.4 nappi – alimentazione singola da rete pubblica
S7-Rivelazione allarme	IRAI (funzioni A-B-C-D-L-O)
S8-Controllo fumi e calore	SE1 qf< 600 MJ/mq – A/40 – TIPO SEc
S9-Operatività antincendio	
Accesso all'area	Distanza mezzi di soccorso dagli accessi D < 20 metri Presenza di idrante derivato dalla rete interna e collegato alla rete pubblica Larghezza= 3,5 m Altezza libera = 4 m Raggio di volta = 13 m Pendenza < 10% Resistenza al carico 20 ton
S10-Sicurezza impianti tecnologici	Livello I

Comitante

COMUNE DI MONTONE
Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA'
INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA

C					
B					
A					
-	MAGGIO 2023	Emissione		EXUP	EXUP
REV.	DATA	EMISSIONE/AGGIORNAMENTO	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO

Progetto

REALIZZAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA
CUP: G38H22000070006

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO

EXUP s.r.l.
via S. Petroni, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 92 71 - info@exup.it - www.exup.it

oice
ASSOCIATO

Il R.U.P.
Geom. Claudio MARIOTTI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome file
23016_impaginazione definitivo.pln

Commissa
23_016

Scala

Elabo
d-PI

Oggetto

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
Compartimentazione, vie d'esodo piano terra

Tav
02