



VERIFICA DISPOSTI D.M. 06/04/2020										
- ATTIVITÀ 67.3.B - Asili nido con oltre 30 persone					HA < 12 m					
- AFFOLLAMENTO 90 persone										
- SUPERFICIE TA = 145 mq										
- SUPERFICIE TB = 153,5 mq										
- SUPERFICIE TC = 26,6 mq										
- SUPERFICIE TO = 30,36 mq										
- SUPERFICIE TZ = 15 mq (LOCALE TECNICO+DEPOSITO PANNOLINI)										
	Rvta	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	S.6	S.7	S.8	S.9
Compartimento n° 1	A2	I	III	II	I	I	III	IV	II	I
S1-Reazione al fuoco	Gruppo di appartenenza dei materiali vie di esodo GM1 Gruppo di appartenenza dei materiali per aree TA GM1									
S2-Resistenza al fuoco	REI 30									
S3-Compartimentazione	COMPARTIMENTO UNICO									
S4-Esodo	SIMULTANEO - N.MINIMO 2									
Lunghezze d'esodo	Max Lunghezza Les = 30 [m]									
Corridoi Ciechi	Max lunghezza Lcc = 20 [m]									
S5-Gestione della sicurezza antincendio	Livello III									
S6-Controllo dell'incendio										
Estintori	n.4 estintori - 43A-233BC									
Impianto antincendio	n.4 naspi - alimentazione singola da rete pubblica									
S7-Rivelazione allarme	IRAI (funzioni A-B-C-D-L-O)									
S8-Controllo fumi e calore	SE1 qf< 600 MJ/mq - A/40 - TIPO SEc									
S9-Operatività antincendio										
Accesso all'area	Distanza mezzi di soccorso dagli accessi D < 20 metri									
	Presenza di idrante derivato dalla rete interna e collegato alla rete pubblica									
	Larghezza= 3,5 m									
	Altezza libera = 4 m									
	Raggio di volta = 13 m									
	Pendenza < 10%									
	Resistenza al carico 20 ton									
S10-Sicurezza impianti tecnologici	Livello I									

LEGENDA SIMBOLI – PREVENZIONE INCENDI	
	NASPO A PARETE UN25 COMPLETO DI CASSETTA E ACCESSORI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
	CARTELLO INDICATORE NASPO CONFORME AL D.Lgs. 81/08
	COPERTURA PROTEZIONE IDRICA ANTINCENDIO CON NASPI SECONDO UN10779 (Raggio copertura = 20 m)
	IDRANTE SOPRASUOLO UN70 COMPLETO DI ACCESSORI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
	CARTELLO INDICATORE IDRANTE SOPRASUOLO CONFORME AL D.Lgs. 81/08
	GRUPPO DI ATTACCO UN70 PER COLLEGAMENTO AUTOPOMPA V.V.F.
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO POSATO SOTTO TRACCIA – VERNICIATA IN ROSSO SE POSATA A VISTA CONGIUNTA A VITE E MANICOTTO; TUBAZIONE IN PEAD CON GIUNTI A SALDARE, POSATA INTERRATA;
	ESTINTORI A POLVERE DA 6 kg CON CAPACITA' ESTINGUENTE 34A-233BC
	ESTINTORI A CO2 DA 5 kg CON CAPACITA' ESTINGUENTE 113 B
	CARTELLO INDICATORE ESTINTORE CONFORME AL D.Lgs. 81/08
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO
	CENTRALE DI RIVELAZIONE FUMI
	PULSANTE MANUALE AZIONAMENTO ALLARME INCENDIO
	PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO DI TIPO AUTOALIMENTATO
	SIRENA ESTERNA ALLARME INCENDIO
	PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA IMPIANTO ELETTRICO

Comittente

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI MONTONE

Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA'

INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA

C					
B					
A					
-	MAGGIO 2023	Emissione		EXUP	EXUP
REV.	DATA	EMISSIONE/AGGIORNAMENTO	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO

Progetto

REALIZZAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA

CUP: G38H22000070006

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO

EXUP

EXUP s.r.l.

via S. Petri, 12 - 06019 Umbertide (PG)

tel. 075.541.56.71 - info@exup.it - www.exup.it

CEC

ISO 9001

ISO 14001

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

UNI EN ISO 45001:2018

UNI EN ISO 9001:2015

oice

ASSOCIATO

Il R.U.P.

Geom. Claudio MARIOTTI

Nome file

23016_impaginazione definitivo.pln

Commissa

23_016

Scala

Elabo

d-PI

Oggetto

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
Prospetti e sezioni

Tav

05